



# COMUNE DI MESSINA

Dipartimento Manutenzione Immobili Comunali

centralino tel 090.7721 - manutenzioneimmobilicomunali@pec.comune.messina.it

Prot. n. ..... 251992 .....

Messina, ..... 27 SET. 2018 .....

Sig. Dir. Scol. I.C. "Villa Lina - Ritiro"  
meic871006@pec.istruzione.it

e, p.c.

Sig. Assessore alla P.I.

Sig. Assessore alle Manutenzioni

Sig. Dir. Dip. Polit. Cult. ed Educative

**Oggetto: Lavori da eseguire nel plesso scolastico "G.Cena" di Salice.**

Rif. prot. nn. 5493-5703-5811 del 2018

In riferimento al plesso "G.Cena" di Salice, che è stato oggetto di indagini diagnostiche non strutturali dei solai, preso atto che con nota prot. 5811 del 19/09/18 è stato comunicato che le attività didattiche sono state sospese in attesa del ripristino dei controsoffitti, si informa che a seguito di sopralluogo si è accertato che, oltre alla messa in sicurezza dei controsoffitti, necessita eseguire la manutenzione straordinaria della copertura. Pertanto, prima di riprendere le attività didattiche, cautelativamente è opportuno attendere l'esecuzione dei necessari lavori, e si presume di disporre dell'esito finale delle indagini e provvedere agli interventi entro la fine del prossimo mese.

Il Direttore di sez. tecnica

Ing. D. Di Bella

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Ing. F. Ajello